

# Mobilní rozvodná skříň 16A, 6 výstupů

Kód produktu: FNP8401



**Před použitím si pozorně přečtěte uživatelský manuál!**

16A 400V a.c. 50Hz 3NPE

## Uživatelský manuál

Tato rozbočovací zásuvka byla vyrobena podle norem EU EN 61439-4 a EN 60309-1 / 2. Tato rozvodná deska je určena pro vnitřní použití, kde je rozsah okolní teploty  $-25 \dots +40 \text{ }^\circ\text{C}$ , ale teplota nepřekročí hladinu  $+35 \text{ }^\circ\text{C}$  po delší dobu do 24 hodin. Distribuční deska má krytí IP44. Distribuční deska se doporučuje používat v suchých vnitřních podmínkách, aby se zabránilo mechanickému zatížení a kontaktu s vodou nebo jinou vlhkostí.

## Poznámky

Vezměte prosím na vědomí, že celkové zatížení připojeného zařízení by nemělo při použití rozvaděče překročit 16A.


Před odpojením rozvaděče od zdroje napájení z něj odpojte všechny připojené spotřebiče. Servis rozvaděče smí provádět pouze profesionální elektrikáři. Pokud je poškozený připojovací kabel nebo zásuvka, je nutné jej před dalším použitím rozvaděče vyměnit.

Jmenovité napětí 400V, 50Hz, jmenovitý proud 16A, jmenovité izolační napětí 400V.

Napájení: 16A zástrčka a napájecí kabel 2,5m H07RN-F 5G2.5. Zásuvky: 4 zásuvky s uzemněním, 2 zásuvky silnoproudu 16A.

### Distribution board dimensions

Letter	A	B	C	D	E	F	G	H
Dimensions,mm	258	160	112	245	145	360	215	195



Pro podrobnější informace kontaktujte:

Výrobce

AHProfi s.r.o.

V.Brožíka 427, 330 02 Dýšina

Česká republika

Webová stránka: [www.ahprofi.cz](http://www.ahprofi.cz)

## ES Prohlášení o shodě

AHProfi s.r.o. \* Letkovská 38 \* 32600 Plzeň\* IČO 64357767

Prohlašuje, že následně označené výrobky na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při nám neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

### Mobilní rozvodná skříň 4x16A, 2x 16A

#### Kód produktu: FNP8401

Byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:

Norma: EN 61439-4:2013 související se směrnicemi CE: 2014/35/EU

ES prohlášení o shodě bylo vydáno certifikační autoritou: Ente Certificazione Macchine Srl

Číslo certifikátu:

No. 0P180917.ZFDTC25

V Plzni dne 01.01.2024

**AHProfi s.r.o.**

I. Brožíka 427, 330 02 Dýšina

DIC: CZ64357767

[www.ahprofi.cz](http://www.ahprofi.cz)

\_\_\_\_\_  
Vladimír Prokop

Jednatel